



**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

Zamawiający:

Gmina Dobryczyce
97-505 Dobryczyce, ul. Wolności 8
tel. 44/ 681 11 93
NIP: 772-225-99-98
REGON: 590647977
<http://dobryczyce.biuletyn.net>
e-mail: przetargi@dobryczyce.pl

Dobryczyce 10.02.2022 r.

Znak sprawy: 271.1.2.2022

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

**Wyjaśnienia
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i wybuduj ”,

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.



**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne oczyszczalnie ścieków o następujących parametrach pracy:

- a. Technologia pracy - obrotowe złożo biologiczne
- b. Materiał zbiornika - GRP
- c. Układ składający się z pojedynczego zbiornika z wydzielonymi: osadnikiem wstępnym, 4 stopniami biologicznymi ze złożem obrotowym i osadnikiem wtórnym.

Odpowiedź:

- a. Technologia pracy - obrotowe złożo biologiczne – Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
- b. Materiał zbiornika – GRP - Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
- c. Układ składający się z pojedynczego zbiornika z wydzielonymi: osadnikiem wstępnym, 4 stopniami biologicznymi ze złożem obrotowym i osadnikiem wtórnym - Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zaproponowany układ musi spełniać wymagania Zamawiającego co do przepustowości oraz liczby RLM określonych w PFU, przy zachowaniu tych samych parametrów ścieków oczyszczonych.

WÓJ GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek