



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.:
„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Dobryczyce”

Zamawiający:

Gmina Dobryczyce
97-505 Dobryczyce, ul. Wolności 8
tel. 44/ 681 11 93
NIP: 772-225-99-98
REGON: 590647977
<http://www.dobryczyce.biuletyn.net>
e-mail: przetargi@dobryczyce.pl

Dobryczyce 12.05.2022 r.

Znak sprawy: 271.1.5.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00138840/01

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<http://dobryczyce.biuletyn.net>

Wyjaśnienia

do treści dokumentacji Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie gminy Dobryczyce”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

1. Zgodnie zapisem dotyczącym wymaganych parametrów technicznych dla oczyszczalni ścieków jaką jest technologia osadu czynnego ze złożem biologicznym. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii równoważnej wykazującej parametry lepsze niż w specyfikacji opartej na technologii zraszanych złóż biologicznych?

Technologia zraszanych złóż biologicznych charakteryzuje się:

- Zbiornik wykonany z GRP, żywica poliestrowa wzmocniana włóknem szklanym
- technologia stałego zraszanego złoża biologicznego, pełniącego funkcję napowietrzania,



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.:
„ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Dobryń ”

- monolityczny zbiornik ze zintegrowanym osadnikiem wstępnym
- oczyszczalnia wyposażona w automatyczny system regulacji hydraulicznej,
- brak skomplikowanej automatyki, sterowników, elektrozaworów

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w Projekcie Budowlanym, pod warunkiem zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Za kryterium uznania bądź nieuznania przez Zamawiającego równoważności oferowanego produktu względem produktu wskazanego w SWZ uważa się przy tym cechy produktu opisane odpowiednio w dokumentach wskazanych w Rozdziale V SWZ.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w Projekcie Budowlanym.

Wykonawca proponujący rozwiązania równoważne, niezależnie od innych dokumentów, powinien przedstawić wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych (zawierający zestawienie równoważnych materiałów z podaniem ich typu, modelu i producenta) oraz wykazać, że proponowane rozwiązania charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w Projekcie Budowlanym.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w szczególności: karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym, certyfikaty lub aprobaty zastosowania materiałów lub urządzeń.

Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek