



Zamawiający:

Gmina Dobryczyce
97-505 Dobryczyce, ul. Wolności 8
tel. 44/ 681 11 93
NIP: 772-225-99-98
REGON: 590647977
<https://bip.dobryczyce.pl>
e-mail: przetargi@dobryczyce.pl

Dobryczyce 19.07.2022 r.

Znak sprawy: 271.1.7.2022

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: „ *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce* ”.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1.

Prosimy o dopuszczenie opraw o masie maksymalnej 4,5 kg. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zmiany wymiarów oraz kąta nachylenia wysięgników przewidzianych do wymiany celem dobrania optymalnych opraw spełniających sytuacje oświetleniowe. Prosimy o informację czy na drodze DK5 przewidziana jest wymiana wysięgników.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie lamp o większej masie jednak nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia wysięgników. Dopuszcza się również inne kąty regulacji opraw oświetleniowych pod warunkiem, że spełnione zostaną normy oświetlenia drogi. Droga krajowa DK5 nie przebiega przez Gminę Dobryczyce. Inwestycja obejmuje



„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce”

montaż opraw oświetleniowych na nowoprojektowanych słupach oświetleniowych stalowych.

Pytanie 2.

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań specyfikacji zawartej w przetargu wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych oferowanych opraw.

Odpowiedź:

Zamawiający, w celu akceptacji, będzie wymagał przed montażem złożenia kart katalogowych potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w trosce o wysoką jakość oferowanych opraw wprowadza wymóg posiadania przez oprawy certyfikatu ENEC oraz żąda przesłania go wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga stosowania certyfikatu ENEC. Wymaga się od Wykonawcy deklaracji zgodności WE na zastosowane urządzenia i materiały, potwierdzające zgodność wykonania zgodnie z obowiązującymi normami.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek