



„ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce ”

---

**Zamawiający:**

Gmina Dobryczyce  
97-505 Dobryczyce, ul. Wolności 8  
tel. 44/ 681 11 93  
NIP: 772-225-99-98  
REGON: 590647977  
<https://bip.dobryczyce.pl>  
e-mail: [przetargi@dobryczyce.pl](mailto:przetargi@dobryczyce.pl)

Dobryczyce 26.07.2022 r.

**Znak sprawy: 271.1.7.2022**

**Uczestnicy  
postępowania przetargowego**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: „ *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce* ”.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie 1.**

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnione projekty budowlane są tożsame z projektami wykonawczymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że projekty budowlane są tożsame z projektami wykonawczymi.

**Pytanie 2.**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiary są materiałem pomocniczym.

**Odpowiedź:**

Obmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych i służą jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny przez



„ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce ”

---

Wykonawcę. Zamawiający przypomina, iż wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiegokolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych Umową lub ustawą.

**Pytanie 3.**

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty administracyjne związane z realizacją niniejszego zadania jak np. opłaty za zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu itp. Brak takich pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia został określony w § 4 wzoru umowy. Dotyczy to m.in. projektu organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego itp. ( § 4 wzoru umowy pkt 14, 15, 18 ).

Prosimy o uważne prześledzenie zapisów swz.

**Pytanie 4.**

Prosimy o udostępnienie parametrów technicznych i wizualnych słupów oświetleniowych.

**Odpowiedź:**

Parametry techniczne wszystkich projektowanych urządzeń podano w dokumentacji projektowej. Słupy oświetleniowe zostały szczegółowo opisane.

**Pytanie 5.**

Prosimy o doprecyzowanie projektu w zakresie zastosowanej klasy oświetlenia drogowego ( ulicznego ).

**Odpowiedź:**

Przyjęto klasę oświetlenia M6 zgodnie z EN 13201.

**Pytanie 6.**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania oświetlenia w klasie PC dedykowanego dla przejść dla pieszych.

**Odpowiedź:**

Postępowanie przetargowe nie obejmuje oświetlenia przejść dla pieszych.

**Pytanie 7.**

Prosimy o udostępnienie projektowych pomiarów luminacji lub natężenia oświetlenia.

**Odpowiedź:**

Zadanie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, wszystkie parametry słupów i opraw oświetleniowych przedstawiono w projektach. Należy zastosować oprawy oświetleniowe o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji.



**Pytanie 8.**

Prosimy o potwierdzenie, że należy przeprowadzić pomontażowe pomiary natężenia oświetlenia, brak takiej informacji w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga pomontażowych pomiarów natężenia oświetlenia.

**Pytanie 9.**

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji niekorzystnych wyników pomiarów pomontażowych luminacji lub natężenia oświetlenia, Wykonawca nie będzie obciążony kosztami weryfikacji instalacji oświetlenia wykonanej zgodnie z udostępnionym projektem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga pomontażowych pomiarów natężenia oświetlenia.

**Pytanie 10.**

Prosimy o uszczegółowienie, projektu w zakresie układania kabli do zasilania latarni, gdyż w opisie do projektu oraz STWRE jest napisane, że „ **kable elektroenergetyczne należy ułożyć bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,8 m** ”, natomiast na rzutach, w zestawieniu materiałowym oraz przedmiarze kable ułożone są w rurze osłonowej DVK Ø 50,0 mm.

**Odpowiedź:**

Wszystkie miejsca gdzie linie kablowe oświetlenia ulicznego należy ułożyć w rurach osłonowych wskazano szczegółowo w dokumentacji projektowej. Wskazano również szczegółowo parametry rur osłonowych.

**Pytanie 11.**

Prosimy o potwierdzenie, że w niniejszym postępowaniu nie ma do wykonania rozebrania i odtworzenia nawierzchni ( chodników i jezdni ) oraz nie wykonuje się przepustów kablowych metodą przecisków lub przewiertów pod jezdniami, brak takich pozycji w przedmiarze i opisie do projektu a także w opisie do projektu i STWRE.

**Odpowiedź:**

Należy przywrócić teren objęty inwestycją do stanu pierwotnego. Należy odtworzyć chodniki i jezdnie. Wszystkie miejsca gdzie należy wykonać przepusty kablowe metodą przecisku lub przewiertu wskazano szczegółowo w dokumentacji projektowej.

WÓJT GMINY  
mgr Małgorzata Dzwonek