



„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryczyce”

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający:

Gmina Dobryczyce
97-505 Dobryczyce, ul. Wolności 8
tel. 44/ 681 11 93
NIP: 772-225-99-98
REGON: 590647977
<http://bip.dobryczyce.pl>
e-mail: przetargi@dobryczyce.pl

Dobryczyce 12.01.2023 r.

Znak sprawy: 271.1.13.2022

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych na wykonanie zadania pn.:

„ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryczyce ”.

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryczyce ” Znak sprawy: 271.1.13.2022 mając na uwadze



„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobryczyce”

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

zapisy art. 284 Prawa zamówień publicznych niniejszym wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentów stanowiących zawartość projektów budowlanych tj : 1. W Projektach budowlanych Tom II Projekt architektoniczno - budowlany branża elektryczna (dla obu Zadań nr 1 i nr 2) zaprojektowano słupy oświetlenia ulicznego wysokości 7 m. Natomiast na Schemacie elektrycznym Nr rysunku E-03 (dla obu Zadań nr 1 i nr 2) zaznaczono wysokość słupa jako 7 m od poziomu gruntu. Czy Zamawiający jako prawidłowe rozwiązanie przyjmuje montaż słupa 7 m na fundamencie betonowym, prefabrykowanym, przeznaczonym do montażu słupów aluminiowych.

Odpowiedź:

Do wyceny oferty należy przyjąć montaż słupa 7 m od poziomu gruntu posadowionego na fundamencie betonowym, prefabrykowanym przeznaczonym do montażu słupów aluminiowych.

Z up. Wójta Gminy

mgr Janusz Czapla
Sekretarz Gminy