



„ Budowa jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach ”

Zamawiający:

Gmina Dobryczyce
97-505 Dobryczyce, ul. Wolności 8
tel. 44/ 681 11 93
NIP: 772-225-99-98
REGON: 590647977
e-mail: przetargi@dobryczyce.pl

Dobryczyce 22.09.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.8.2023

**Wyjaśnienia
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „ **Budowa jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach** ” – w formule „ **zaprojektuj i wybuduj** ”.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści montaż paneli fotowoltaicznych o napięciu obwodu otwartego = 50 V, wydajności 21,28 % , I_{sc} +0,049 %/oC, V_{oc} -0,29 %/oC? 2. Czy Zamawiający dopuści montaż inwertera o maksymalnym prądzie wyjściowym 48A oraz zakresie temperatur -25 oC + 60oC?

Odpowiedź:

Zaproponowane parametry nie spełniają założonych wartości w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Minimalne parametry modułów i inwerterów zawierają: Tabela 1 w punkcie 2.5.4.1. (moduły) i inwertery Tabela 2 w pkt 2.5.4.2. (inwertery).

Z up. Wójta Gminy
mgr Janusz Czajka
Sekretarz Gminy