



„Budowa jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach ” - ETAP II

Zamawiający:

Gmina Dobryczyce
97-505 Dobryczyce, ul. Wolności 8
tel. 44/ 681 11 93
NIP: 772-225-99-98
REGON: 590647977
e-mail: przetargi@dobryczyce.pl

Dobryczyce 13.02.2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.1.2024

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

**Wyjaśnienia
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „ **Budowa jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach ” – ETAP II.**

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 szt. falownika o mocy 50 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 szt. falownika o mocy 50 kW.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu konstrukcji balastowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu konstrukcji balastowej, jeżeli opinia konstruktorska nie wykaże inaczej.



*„ Budowa jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach ” - ETAP II*

Pytanie 3:

Czy obiekt, na którym ma być posadowiona instalacja fotowoltaiczna znajduje się w strefie konserwatora zabytków?

Odpowiedź:

Obiekt, na którym ma być posadowiona instalacja fotowoltaiczna nie znajduje się w strefie konserwatora zabytków.

Z up. Wójta Gminy
mgr Janusz Czapla
Sekretarz Gminy