



„ Budowa jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu Publicznej Szkoły  
Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach ” - ETAP II

---

**Zamawiający:**

Gmina Dobryczyce  
97-505 Dobryczyce, ul. Wolności 8  
tel. 44/ 681 11 93  
NIP: 772-225-99-98  
REGON: 590647977  
e-mail: [przetargi@dobryczyce.pl](mailto:przetargi@dobryczyce.pl)

Dobryczyce 19.02.2024 r.

**Znak sprawy: ZP.271.1.1.2024**

**Uczestnicy  
postępowania przetargowego**

**Wyjaśnienia  
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „ **Budowa jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach ” – ETAP II.**

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

Czy można zamontować jeden falownik o mocy 40-45 kW?

**Odpowiedź:**

Moc falownika należy dobrać zgodnie z opisem zawartym w Projekcie technicznym – załącznik nr 9 do SWZ.

**Pytanie 2:**

Czy dopuszczalna jest zamiana paneli na panel innej mocy innego producenta o zbliżonych parametrach?

**Odpowiedź:**

Rozwiązania równoważne zostały opisane w pkt 3.6. SWZ.



**„ Budowa jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu Publicznej Szkoły  
Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach ” - ETAP II**

---

**Pytanie 3:**

Jaka jest tolerancja mocy całej instalacji < 50 kWp?

**Odpowiedź:**

Moc nominalna 49,5 kWp. Łączna moc zainstalowana nie większa niż 50 kW.

**WÓJT GMINY**  
**mgr Małgorzata Dzwonek**