

## PROJEKT REMONTU INSTALACJI ODGROMOWEJ

**INWESTOR –** Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja,  
ul. Wolności 1, 97-505 Dobryczyce  
powiat radomszczański, woj. łódzkie.

**INWESTYCJA –** Remont konserwatorski dachu zabytkowego kościoła p.w. św.  
Bartłomieja Apostoła w Dobryszczach  
ul. Wolności 1,  
97-505 Dobryczyce  
powiat radomszczański, woj. łódzkie.  
działki nr ewid. 1971, obręb 4

**PROJEKTANT –** mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska  
nr upr. 67/01/WŁ  
nr ewid. ŁOD/IE/1026/02

mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi  
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ  
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I URZĄDZEŃ  
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH  
NR EWID. 67/01/WŁ, 51/02/WŁ

Październik 2020r.

**Starosta Radomszczański**  
97-500 RADOMSKO  
ul. Leszka Czarnego 22

**Z A Ł A C Z N I K**  
do postanowienia decyzji  
Starosty Radomszczańskiego

z dnia 19.03.2021  
Nr 192/2021

GB. 6740.9.13.2021.DG

Z up. STAROSTY  
*Ewa Gajler*  
CZŁONEK ZARZĄDU

## Spis zawartości

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Oświadczenie.....                                             | 3 |
| 2. Ksero aktualnego zaświadczenia o przynależności do ŁOIIB..... | 4 |
| 3. Ksero decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.....            | 5 |
| 4. Ksero decyzji o wpisie CROPUB.....                            | 6 |
| 5. Opis techniczny.....                                          | 7 |
| 6. Spis rysunków.....                                            | 7 |
| E1 – Rzut dachu – instalacja odgromowa.....                      | 8 |

Październik 2020r.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186. z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu:

### PROJEKTU REMONTU INSTALACJI ODGROMOWEJ

INWESTOR – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja,  
ul. Wolności 1, 97-505 Dobryszycy  
powiat radomszczański, woj. łódzkie.

INWESTYCJA – Remont konserwatorski dachu zabytkowego kościoła p.w. św.  
Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach  
ul. Wolności 1,  
97-505 Dobryszycy  
powiat radomszczański, woj. łódzkie.  
działki nr ewid. 1971, obręb 4

o sporządzeniu dokumentacji , zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostało sporządzone na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych :

#### Instalacje elektryczne:

PROJEKTANT:

mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska

upr. bud. 67/01/WŁ

mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  
I KIEROWANIA ROZBUDOWAMI BUDOWLANYMI  
BEZ OGRANICZEŃ W STOSUNKU DO INSTALACYJNEJ  
W ZAKRESIE SIĘCIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ  
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH  
NR EWID. 67/01/WŁ, 51/02/WŁ



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-4ED-TH8-IVB \*

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/1026/02  
adres zamieszkania ul. Reja 26, 98-220 Zduńska Wola  
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.plib.org.pl](http://www.plib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



Łódź, dnia 23.05.2001 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki  
w Łodzi

GP.U.7131.I.67/01

### DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie złożonych dokumentów, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych oraz po złożeniu w dniach 08. i 11.05.2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

n a d a j ę

**Pani Agnieszce Marzenie Niemiec**  
mgr inż. elektryk  
ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
Nr ewid. 67/01/WŁ

**DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ**

w zakresie:

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:

- 1) Agnieszka Niemiec  
98-220 Zduńska Wola, ul. Reja 26
- 2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Warszawie
- 3) a/a



Z up. WOJEWODY

mgr inż. ~~Wojciech Kul~~  
Dyrektor  
Wydziału Gospodarki Przestrzennej,  
Budownictwa i Komunikacji

**Za zgodność  
z oryginałem**  
mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska  
NR EWID. 67/01/WŁ

90-926 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 104  
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76



**GLÓWNY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO**

Warszawa, 2005.01.24

IR/Inn/600/74/05

## ZAŚWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. „a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm.) zaświadcza się, że

**AGNIESZKA MARZENA NIEMIEC**  
magister inżynier elektryk

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego  
z dnia 23.05.2001 roku, znak: GP.U.7131.I.67/01  
nr ewid. 67/01/WŁ

w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
bez ograniczeń

została wpisana do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane  
pod pozycją nr 2539/01/U

**oraz**

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego  
z dnia 23.09.2002 roku, znak: RR.II.7132/51/02  
nr ewid. 51/02/WŁ

do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
bez ograniczeń

została wpisana do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane  
pod pozycją nr 416/03/U/C

Otrzymują:

1. Pani Agnieszka Niemiec  
ul. M. Reja 26, 98-220 Zduńska Wola  
2. aa (IWC)

1322

Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Appl. Polym. Sci.* 117: 2014–2021, 2014. DOI: 10.1002/polb.23055

Za zgodność  
z oryginałem  
mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska  
NR EWID. 6701/Wł

## OPIS TECHNICZNY

### DO PROJEKTU REMONTU INSTALACJI ODGROMOWEJ

#### 1. Podstawa opracowania

Projekt ten opracowano w oparciu o :

- P.T. architektoniczno – budowlany
- uzgodnienia z poszczególnymi branżami
- obowiązujące normy i przepisy

#### 2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalację odgromową dla dachu budynku zabytkowego kościoła.

#### 3. Instalacji odgromowej i uziemiającej

Na budynku projektuje się wymianę istniejącej instalacji odgromowej na nową jako typową, wykonaną w oparciu o elementy instalacji piorunochronnej, np. prod. Elektromontażu. Instalację odgromową należy prowadzić na dachu zgodnie z częścią rysunkową. Druk mocować do metalowej połaci dachu. Minimalną grubość blachy powinna wynosić 0,5mm oraz metalowe płyty dachowe na stałe ze sobą połączone. Połączenia należy wykonać w miejscach oczyszczonych do „golej blachy”. Elementy wystające powyżej połaci dachu tj. wieża dzwonna oraz krzyż należy zakończyć masztem odgromowym.

Instalację odgromową na dachu budynku tj. zwody poziome, oraz połączenia z nimi wszystkich elementów metalowych występujących na dachu wykonać drutem FeZn Ø 8.

Jako przewody odprowadzające wykonać zwody drutem FeZn Ø 8 oraz połączyć poprzez złącza kontrolne z istniejącą instalacją uziemiającą.

Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011.

## SPIS RYSUNKÓW

E1 – Rzut dachu – instalacja odgromowa

mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI  
BEZ OGRANICZEŃ W SPRAWNOŚCI INSTALACYJNEJ  
W ZAKRESIE SIĘC I URZĄDZEŃ  
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH  
NR EWID. 67/01/WŁ, 51/02/WŁ