



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RADOMSKU**

Radomsko, dnia 9 sierpnia 2024

Znak sprawy: NHS.9020.527.2024

**Wójt Gminy Dobryszce
ul. Wolności 8
97-505 Dobryszce**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie otrzymanych w dniu 09.08.2024 r. z laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim sprawozdań z badań wody pobranej w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził obecność bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z urządzenia wodociągowego Biała Góra. W próbkach wody pobranych w dniu 06.08.2024 r. w punktach zgodności Dobryszce ul. Wolności 8, Dobryszce ul. Południowa 7, Blok Dobryszce ul. Kolejowa 24, liczba bakterii grupy coli wynosiła 3 jtk/100 ml w każdym z wymienionych punktów zgodności.

Wartość parametryczna dla tych bakterii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wynosi 0 jtk/100 ml.

Wobec powyższego, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w drodze decyzji stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w urządzeniu wodociągowym Biała Góra i określił termin trwania przekroczenia – do dnia 19.08.2024 r. Producent wody został również zobligowany do rozpowszechnienia w trybie niezwłocznym komunikatów informujących o zaleceniach i ograniczeniach wykorzystywania wody opracowanych przez PPIS w Radomsku.

Możliwości wykorzystywania wody:

- woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu;
- przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt;
- woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Są wykrywane w wodzie i mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Ich obecność w wodzie dystrybuowanej może być związana z zanieczyszczeniem wtórnym, do którego może dochodzić w wyniku awarii lub modernizacji instalacji wodociągowej, nieprawidłowego czyszczenia i dezynfekcji po naprawie, czy przy występowaniu przepływów wstecznych. Wykrycie bakterii grupy coli w systemie dystrybucji wody może również wskazywać na rozwijanie się biofilmu na powierzchniach przewodów lub w osadach w instalacjach wodnych. Stwierdzona obecność bakterii tej grupy może świadczyć o istnieniu warunków do możliwości rozwoju organizmów chorobotwórczych w wodzie do spożycia. Niektóre z nich mogą być związane z infekcjami ludzi jako oportunistycznymi patogenami.

Przedmiotowa ocena jakości wody została wydana na podstawie § 22 wskazanego wyżej rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Radomsku
Marzenna Dłubak
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. A/a