

IZOKO.271.1.5.2026.TB

Zamawiający:
Gmina Dobryczyce
ul. Wolności 8
97-505 Dobryczyce

Dobryczyce 07.05.2026 r.

Uczestnicy
postępowania przetargowego

Wyjaśnienia
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: „ *Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Malutkie* ”.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:


Pytanie 1:

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym postępowaniem pn.„ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Malutkie ”, prosimy o udzielenie wyjaśnień do dokumentacji projektowej: Dokumentacja konstrukcyjna prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków konstrukcyjnych obiektu, w szczególności: konstrukcji budynku, sposobu montażu zaprojektowanego dachu, rozwiązań dotyczących podłogi (warstwy, konstrukcja, sposób montażu). Rozbieżności w opisie dachu W opisie technicznym (str.7 pkt 3) dach określono jako płaski, natomiast w części rysunkowej przedstawiono dach dwuspadowy. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, które rozwiązanie jest właściwe i obowiązujące w ramach realizacji zamówienia. Technologia obiektu kontenerowego i transport modułów Projektant określa obiekt jako kontenerowy (prefabrykowany, dostarczany w gotowych modułach). W związku z tym prosimy o wyjaśnienie: w jaki sposób przewidziano transport 2 modułów o szerokości ok. 3,9 m oraz wysokości 4,2 m przy uwzględnieniu standardowych ograniczeń transportowych (max. 3,2 m szerokości oraz 3,2 m wysokości dla transportu drogowego). Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest do jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, umożliwiającego przygotowanie porównywalnych ofert. Prosimy o udzielenie odpowiedzi w ustawowym terminie.

Odpowiedź:

Obiekt świetlicy zaprojektowany został jako kontenerowy, produkowany na produkcji wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz dostarczony na miejsce montażu. Podział obiektu do transportu wchodzi w zakres dostawy produktu.

W zakresie dotyczącym dachu projektant doprecyzowuje, iż obiekt ma posiadać dach dwu spadowy zgodnie z częścią rysunkową.

WÓJT GMINY

mgr Małgorzata Dzwonek